

Inverter con protocollo ModBus integrato. Munito di scheda dati TCP/IP

Baudrate	9600
Numero Bit Dati	8
Parità	none
Numero Bit Stop	1

Indirizzo	
Indirizzo Inverter	Ip:102
	Reperire da Inverter

PORTA UTILIZZABILE PER CONNESSIONE

RS485	RS232	GTW TCP/IP	TCP/IP
	X		X

IMMAGINE SCHEDA

DB9		SIN.RS485ADAPT	
DataLogger	Inverter	DataLogger	Inverter



Per il cablaggio dall'inverter al datalogger utilizzare sempre un cavo twistato schermato con spessore AWG 20/22. Essendo cavi con segnali di tipo SELV attenzione a non far passare il cavo in prossimità di cavi di potenza per non disturbare il segnale dalle possibili interferenze dell'impianto

MODELLI **Sinvert S7_Inv1, S7_Inv2, S7_Inv3, S7_Inv4**

Siemens
<http://www.siemens.com>